



2015150423V

嘉誉测试
WWW.SDJAYU.COM.CN

正本

检验检测报告

山嘉测（2019）第 C191385-003 号

项目名称：二分厂 204 车间废水排口

委托单位：山东新华制药股份有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2019 年 08 月 29 日



山东嘉誉测试科技有限公司



检测结果

山嘉测 (2019) 第 C191385-003 号

第 1 页 共 1 页

1. 委托单位: 山东新华制药股份有限公司
2. 样品类别: 污水
3. 现场样品描述: 污水: 详见污水检测结果表
4. 采样日期: 2019 年 08 月 21 日
5. 测试日期: 2019 年 08 月 21 日-2019 年 08 月 26 日

6. 污水检测依据及结果

6.1. 污水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	最低检出限
1	总镍	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪 (ICP-OES) 5110 128	0.007mg/L

6.2. 污水检测结果

采样点位	采样日期		检测参数	现场样品描述
			总镍(mg/L)	
二分厂 204 车间总镍处理设施总排放口	08 月 21 日	频次 1	0.027	无色, 无味, 无浮油
		频次 2	0.029	
注: 生产负荷: >75%				

报告结束

编制人:

张柳雯

审核人:

刘可新

批准人:

杨步清

签发日期:

2019.8.29